

Мінрегіон України
Державне підприємство
«Науково-дослідний інститут
будівельного виробництва»
(ДП «НДІБВ»)

Україна, 03110, Київ,
Червонозоряний проспект, 51
Тел.: (044)248-88-89 Факс.: (044)248-88-84
E-mail: ndibv.kiev@ukr.net



Minregion of Ukraine
THE STATE
«Research institute of
building production»
(NDIBV)

51, Chervonozoryany prospekt,
Kyiv, 03110, Ukraine
Tel.: (044)248-88-89 Fax.: (044) 248-88-84
E-mail: ndibv.kiev@ukr.net

р/р № 26007010563258 у ПАТ «Укрсоцбанк» у м. Києві, МФО 300023,
код ЄДРПОУ 38283024, № св-ва ПДВ 200066862, ІПН 382830226581

28.02.2018 No 143/01-20

На № 58 від 01.02.18 р.

ТЗОВ «МІЗОЛ»

фінансовому директору

Симовонюку А.В.

79022, м. Львів, вул. Городоцька, 174

На Ваш лист № 58 від 01.02.2018 р. про можливість використання в дренажних шарах покриттів будівель і споруд шару нетканого термічно скріпленого геотекстилю «TYPAR SF» повідомляємо наступне.

На розгляд представлено зразки термічно скріпленого геотекстилю, технічний опис, сертифікати відповідності, протоколи випробувань, фото об'єктів практичного застосування.

В результаті аналізу показників наданих матеріалів можна зробити висновок, що фізико-механічні характеристики нетканого термічно скріпленого геотекстилю «TYPAR SF» знаходяться у межах вимог до елементів дренажних шарів покриттів будівель і споруд, викладених у ДБН В.2.6-220:2017 (п.п. 5.3.7, 5.3.8, 7.3.2, 7.9.3, 8,3).

У зв'язку із зазначеним, геотекстилі марок TYPAR SF 32; TYPAR SF 40; TYPAR SF 56 можуть бути застосовані для влаштування дренажних шарів у покриттях будівель і споруд.

В.о. директора
ДП «НДІБВ»,
канд. екон. наук



А.Л. Скрипник

Виконавець: Завідуючий лабораторією О.І. Гармаш
248-66-77